

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (набзорных) мероприятий:

ИДБн. ноябрь 2025 г., 7525006100021985995

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю

[illegible]

«25» ноября 2025 г., 16 час. 10 мин. № 2511/007-75/75-ВО/П

FIGURE 10. A. Schematic of the experimental setup. B. The experimental setup for the study of the effect of the initial concentration of the polymer solution on the morphology of the polymer film.

Забайкальский край, город Краснокаменск, мкр. 6, дом 648

Downloaded from <http://ajph.org/> on May 10, 2015

Предписание об устранении выявленных нарушений

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 06 » ноября 2025 г., № 2511/007-75/75-ВО/Р, учетный номер проверки 75250061000219859995.

|| The copyright owner has authorized the publisher to collect all sums or considerations for copying or reproduction payable by third parties (as mentioned in article 17, paragraph 2, of the Dutch Copyright Act of 1912 and in the Royal Decree of June 20, 1974 (S. 351) pursuant to article 16b of the Dutch Copyright Act of 1912) and/or to act in or out of court in connection herewith.

2. Профилактический визит проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

Именно таким образом государство неограниченно (деспотично) и безразлично вмешивается в частную жизнь граждан (деспотично государство неограниченно (деспотично), равнодушно и безразлично вмешивается в частную жизнь граждан).

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Митрофанов Михаил Михайлович – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснояменскому, Забайкальскому районам и г. Краснояменску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю (государственный инспектор по Краснояменскому, Забайкальскому районам и г. Краснояменску по пожарному надзору)

[illegible]

4. Профилактический визит проведен в отношении:

наблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

CONTRACTS ARE SUBJECT TO THE CREDIT RISK OF THE OTHER PARTY. THE OTHER PARTY MAY BE UNABLE TO FULFILL ITS OBLIGATIONS TO YOU.

5. Профилактический визит был проведен по адресу (местоположению):

1. край Забайкальский, р-н Краснокаменский, г Краснокаменск, мкр 6-й, Дом 648

© 2015 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved. This material is intended solely for the personal use of the individual user and is not to be disseminated broadly. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from Pearson Education, Inc. or its affiliate(s).

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КРАСНОКАМЕНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "ДОБРОТА" ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ИНН 7530009812, адрес регистрации юридического лица: 674673, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, КРАСНОКАМЕНСКИЙ, КРАСНОКАМЕНСК, МКР 6-й, Д. 648

Биологическая функция, или, в простом варианте, структура, или, в крайнем случае, ее наличие или отсутствие, являются первичными признаками, с помощью которых можно разделить объекты на классы. Однако, в отличие от биологии, в биологии мы имеем дело с объектами, которые не являются объектами биологии, а являются объектами биологии, и, следовательно, являются объектами биологии.

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «20» ноября 2025 года, 09 час. 10 мин.

по «25» ноября 2025 года, 16 час. 10 мин.

© 2010 by the author. Published by the American Psychological Association, 0893-3200/10/\$12.00 DOI: 10.1037/a0019311

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

07 час 30 минут (часы, минуты)

© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 103–110

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. При изменении функционального назначения отдельных помещений в здании ГУСО КСРЦ «Доброта», не

обеспечены выполнение требований пожарной безопасности. На 1 этаже помещения №№7, 26, 27 по ТП БТИ по функциональной пожарной опасности класс Ф1 подкласс Ф 1.1, и эксплуатируются как склады по функциональной пожарной опасности Ф5 подкласс Ф5.2, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности (складскому назначению класс Ф5, подкласс Ф 5.2). В проектную документацию не внесены изменения по изменению назначения помещений. Отсутствуют не представлены документы, подтверждающие расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности. (ч. 3 ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12, пп. «и» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; п. 5.1.2, п. 5.6.4 Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям»; п. 5.1, п. 5.2, раздел А3, приложение Б Свод правил СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 182). Место выявления нарушения: Забайкальский край, город Краснокаменск, мкр. 6, дом 648

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 16 Правил, Подпункт п. Постановления Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

На объектах защиты запрещается эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности.

Срок устранения нарушения:

01.11.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Привести объект к соответствию обязательным требованиям пожарной безопасности с соблюдением условий соответствия, изложенных в статье 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить: 1. исполнительную документацию; 2. фотографии устраненного нарушения.

2. В здании ГУСО КСРЦ «Доброта», в дверном проеме складских помещений №№7, 26, 27 по ТП БТИ, установлена деревянная дверь, а не дверь 2 типа (предел огнестойкости не ниже - EI 30). (ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.2.6 Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям»; п. 2(1), п. 13 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479). Место выявления нарушения: Забайкальский край, город Краснокаменск, мкр. 6, дом 648

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 13 Правил, Прочее абзп 1. Постановления Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

О соблюдении при эксплуатации объекта защиты руководителем организации проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования

Срок устранения нарушения:

01.11.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Привести объект к соответствию обязательным требованиям пожарной безопасности с соблюдением условий соответствия, изложенных в статье 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить: 1. исполнительную документацию; 2. фотографии устраненного нарушения.

3. Объект защиты, не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 СИЗОД на каждого дежурного. СИЗОД эксплуатируется с истекшим сроком эксплуатации. (п. 30 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479). Место выявления нарушения: Забайкальский край, город Краснокаменск, мкр. 6, дом 648

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 30 Правил, Прочее абзп 1. Постановления Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (с учетом сроков их годности) на каждого дежурного (при их наличии).

Срок устранения нарушения:

01.11.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Привести объект к соответствию обязательным требованиям пожарной безопасности с соблюдением условий соответствия, изложенных в статье 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного

нарушении обязательных требований:

Предоставить фотографии устроенного нарушения.

4. В здании ГУСО КСРЦ «Доброта», подвальное помещение используется для хранения мебели и других предметов. (п.п. «б» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479). Место выявления нарушения: Забайкальский край, город Краснокаменск, мкр. 6, дом 648

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 16 Правил, Подпункт 6. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование.

На объектах защиты запрещается использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения и применения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке, пожаровзрывоопасных (пожароопасных) веществ и материалов, отходов любых классов опасности, продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

01.11.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Привести объект к соответствию обязательным требованиям пожарной безопасности с соблюдением условий соответствия, изложенных в статье 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить фотографии устройств

В издании ГУСО КСРП «Делюта», на подвалы

- В здании 1-го этажа КСД (КСД «Зорька», на подстанции №16 в здании проектной мощностью 1200 кВт, в БТН), установлена деревянная дверь, а не дверь 2 типа (предел огнестойкости не ниже - EI 30). (ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закон от 22.07.2008 г. № 123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.2.6 Свод правил СП 4.131.30.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям»; п. 2(1), п. 13 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2411/007-75/222/ПВНП от 21.11.2024, пункт предписания 3. Место выявления нарушения: Забайкальский край, город Краснояруженск, мкр. 6, дом 648

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица

Пункт 13 Правил, Прочее: абз. 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование

О соблюдении при эксплуатации объекта защиты руководителем организации проектных решений в отношении преслов

Срок устранения нарушения:

01.11.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Принадлежит объект к соответствию обязательным требованиям пожарной безопасности с соблюдением условий соответствия, изложенных в статье 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить: 1. исполнительную документацию; 2. фотографии устранившегося нарушения.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю (государственный инспектор по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск по пожарному надзору) Мпроманов Михаил Михайлович



(наличие, форма, объем, условия возникновения (принадлежность группам населения))

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

Миронов Михаил Михайлович - Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснокамскому, Забайкальскому районам и г. Краснокамск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю (государственный инспектор по Краснокамскому, Забайкальскому районам и г. Краснокамск по пожарному надзору), телефон: 89963126707, e-mail: miromanovmm@75.mchs.gov.ru

© 2004 by Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

« » часов « » минут « » 20 г. _____

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления документа)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knal.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

